



**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**
603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 431-82-11, факс: (831) 431-82-41
E-mail: volok@gosnadzor.ru, <http://www.volok.gosnadzor.ru>

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Красногорская средняя школа»
(место составления акта)

29 Июня 2017 г.
(дата составления акта)

14 часов 50 минут
(время составления акта)

**Акт проверки органом государственного контроля (надзора),
Муниципального общеобразовательного учреждения «Красногорская
средняя школа»**

№ Пр-1173/17/A/12

По адресу/адресам: 607580, Нижегородская область, Пильнинский район, с.Красная Горка, ул.Молодежная д.8
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Волжско-Окского Управления Ростехнадзора Ускова С.А. за № пр-1173/17 от 26.05.2017г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена Плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального общеобразовательного учреждения «Красногорская средняя школа» ИНН:5226012416
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
" ____ " ____ 20 ____ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин.

Продолжительность
" ____ " ____ 20 ____ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин.

Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Волжско – Окским управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Директор МОУ «Красногорская СШ»
Мусин Рамиль Хабибович ✓  21.06.17г. 10 час.15 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор отдела по надзору за энергоустановками Волжско-Окского управления Ростехнадзора Сидельников Александр Гурьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МОУ «Красногорская СШ»
Мусин Рамиль Хабибович

Приказ Управления образования о назначении на должность № 48 от 30.08.1996г

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

№ п/п	Характер нарушений	Наименование (нормативного) правового акта, обязательные требования которого нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1	Не указаны места хранения инвентарных электрозащитных средств до 1000 В, в соответствии с нормами комплектации.	Пункт 1.7.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго России №6 от 13.01.03 г.; Глава 1.3, пункты 1.4.1, 1.4.2., 1.4.4. Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003г. №261.	Камалетдинов В.В.
2	Отсутствуют на дверках осветительных щитов (ЩО)	Пункт 2.2.20. Правил технической	

	диспетчерские наименования и надписи, указывающие назначение присоединений.	эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03г.	Камалетдинов В.В.
3	Отсутствует паспорт на заземляющее устройство здания.	Пункт 2.7.15. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго России №6 от 13.01.03г.	Камалетдинов В.В.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено 1. Энергетическое обследование проведено в октябре 2011 года.

2. Энергетический паспорт в наличии рег. № ЭП.003.133-4299-ОБ-02-12

3. Акты ввода приборов учета энергетических ресурсов имеются в наличии: эл.энергия, тепловая энергия по договору за № 12 от 2017г. (потребление не более 0,2 Гкал/час.)

4. Технические паспорта проверяемого оборудования, зданий, технических устройств, приборов учета энергоресурсов представлены (в наличии).

5. Программа по энергосбережению разработана 16.11.2016г.(на 2017-2020годы) Мероприятия по энергосбережению составлены, ежемесячный мониторинг за расходом топливно-энергетических ресурсов ведется.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки):

ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РОСРЕГИСТРАЦИЯ
№47
Гос.инспектор

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц(а), проводивших
проверку:

ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РОСТЕХНАДЗОРА
№ 47
Гос.инспектор
/Сидельников А.Г./

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МОУ «Красногорская СШ» Мусин Рамиль Хабибович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 29 " Июня 20 17 г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)