

Государственному инспектору
отдела по надзору за энергоустановками
Волжско-Окского управления Ростехнадзора
Сидельникову А.Г.
директора МОУ Красногорская СШ
Мусина Р.Х.

В ответ на Ваше Предписание № пр-1173/17/П/12 от 29.06.2017г. приняты
меры по устранению выявленных нарушений, а именно:

1. Указаны места хранения инвентарных электрозащитных средств до
1000 В, в соответствии с нормами комплектации.
2. На дверках осветительных щитов (ЩО) сделаны диспетчерские
наименования и надписи, указывающие назначение присоединений.
3. Оформлен паспорт на заземляющее устройство здания.

01.08.2017г.

Директор школы:



Мусин Р.Х.