



**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**
603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 431-82-11, факс: (831) 431-82-41
E-mail: volok@gosnadzor.ru, http://www.volok.gosnadzor.ru

Нижегородская область,
Пильнинский район, с.Красная
Горка, ул.Молодежная д.8
МОУ Красногорская СШ

29 Июня 2017 г.

(дата составления предписания)

15 час. 05 мин.

(время составления предписания)

(место составления предписания)

ПРЕДПИСАНИЕ N пр-1173/17/П/12

Мной (комиссией в составе): Государственным инспектором отдела по надзору за энергоустановками Волжско-Окского управления Ростехнадзора Сидельниковым Александром Гурьевичем.

(должность, ФИО, уполномоченного выдавать предписание)

На основании распоряжения № пр-1173/17 от 26.05.2017г. заместителя руководителя Волжско-Окского Управления Ростехнадзора Ускова С.А.

(дата, номер распоряжения, наименование территориально органа издавшего распоряжение о проведении проверочного мероприятия)
о проведении плановой, выездной проверки

(наименование проверки)

в период с 21 июня 2017года по 29 июня 2017 года.

На основании акта проверки: от 29 июня 2017г. № пр-1173/17/А/12

(дата, номер акта проверки)

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

В соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 401, Муниципальному общеобразовательному учреждению Красногорская средняя школа
ОГРН:1025201102024; ИНН:5226012416 по адресу:607496, Нижегородская обл., Пильнинский район, с.Красная Горка, ул.Молодежная д.8.

(наименование юридического лица, место нахождения (адрес), индивидуального предпринимателя фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ИНН, ОГРН)

принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
-------	--	---	---------------------------

1	2	3	4
1	Не указаны места хранения инвентарных электрозащитных средств до 1000 В, в соответствии с нормами комплектации.	Пункт 1.7.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго России №6 от 13.01.03 г.; Глава 1.3, пункты 1.4.1, 1.4.2., 1.4.4. Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утв. Приказом Минэнерго России от 30.06.2003г. №261.	28.08.2017г.
2	Отсутствуют на дверках осветительных щитов (ЩО) диспетчерские наименования и надписи, указывающие назначение присоединений.	Пункт 2.2.20. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.03г.	28.08.2017г.
3	Отсутствует паспорт на заземляющее устройство здания.	Пункт 2.7.15. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго России №6 от 13.01.03г.	28.08.2017г.

В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, согласно п. 12 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в течение пятнадцати дней с даты получения, юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) вправе представить в Ростехнадзор или Волжско-Окское управление Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

Информацию о выполнении требований, изложенных в настоящем предписании, необходимо направить в письменной форме в Волжско-Окское управление Ростехнадзора по адресу: 603950, г.Нижний Новгород, Гребешковский откос, 7., отдел по надзору за энергоустановками.

Основанием осуществления контроля, за исполнением настоящего предписания является истечение сроков устранения нарушений обязательных требований, указанных в предписании.

Невыполнение в установленный срок является основанием для привлечения к административной ответственности в соответствии со ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подпись лиц (а), вынесших (его) предписание
Государственный инспектор
отдела по надзору за энергоустановками
Волжско-Окского управления Ростехнадзора



/Сидельников А.Г./
ФИО

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания получил:

Директор МОУ Красногорская СШ
Мусин Рамиль Хабибович



29 06 17
Дата

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи: